

Утверждаю  
 Заведующий БДОУ г. Омска  
 «Детский сад № 211»  
 \_\_\_\_\_ Л.В. Деева  
 «21» декабря 2021 г.

План мероприятий по устранению выявленных нарушений требований пожарной безопасности  
 БДОУ г. Омска «Детский сад № 211»

№ п/п	Перечень выявленных нарушений	Пункт (абзац) и наименование нормативно – правового акта РФ, требование которого нарушено	Мероприятия по устранению нарушений	Ответственный за устранение	Срок устранения нарушений	Примечания
1	В здании на путях эвакуации отсутствует аварийное освещение	ч.ч.1,3 ст.6, ст.52, ст.53, ч.2 ст.82 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 37 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479; п. 4.3.12 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эксплуатационные пути	Установить в здании на путях эвакуации аварийное освещение.	Заведующий, завхоз	10.09.2022 г.	

		и выходы».				
2.	Не предоставлены документы, подтверждающие проведение ежегодного испытания средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока служб, установленного изготовителем(поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя( поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации.	п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479	Предоставить документы, подтверждающие проведение ежегодного испытания средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока служб, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя ( поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации.	Заведующий, завхоз	10.09.2022	
3.	Не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» помещений складского назначения с обозначением их категорий( за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и классов	п. 12 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479	Обеспечить категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной	Заведующий, завхоз	10.09.2022	

	зон входных дверях помещений с наружной стороны.		безопасности» помещений складского назначения с обозначением их категорий( за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и классов зон входных дверях помещений с наружной стороны.			
4.	В здании склада отсутствует автоматическая пожарная сигнализация.	ч.1 ст.6, ст.54, ст.83 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123 - ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», таблица 3 СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной	Установить в здании склада автоматическую пожарную сигнализацию.	Заведующий, завхоз	10.09.2022	

		безопасности»				
5.	В здании склада отсутствует система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре	ч.1 ст.6, ст.54, ст.84 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123 - ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 3.1, таблица 1, таблица 2 п. 17 СП 3.131.30.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре»	Обеспечить системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в здании склада	Заведующий, завхоз	10.09.2022	